

2023.INNO.F12.01 INNOVACION PARA CUMPLIMIENTO DE RD. 487/2022 EN ANEXO IV

Programa de mantenimiento y revisión y Programa de tratamiento de instalaciones y equipos, en su apartado D1.

e) Se realizará una desinfección más intensa al finalizar el uso diario de la instalación, manteniendo un nivel de desinfectante y un tipo de recirculación adecuado.

PACK:

- BOMBA DOSIFICADORA VMS07.06. con TEMPORIZADOR DIARIO/DOSIS/ADECUADA A LAS DOSIFICACIONES PLANTEADAS EN TABLA ADJUNTA.
- BIOCIDA AQUADIOX* (DIXOIDO DE CLORO) HOMOLOGADO EN PISCINAS CON REF: 21-60-10928.



*AQUADIOX ES BIOCIDA HOMOLOGADO CON COMPROBADA EFICACIA FRENTE A LEGIONELLA A LAS DOSIS INDICADAS Y EN UN TIEMPO DE CONTACTO MINIMO DE **1 HORA**, **NO NECESITANDO NEUTRALIZACION.**



TABLA DE CONSUMOS:

VOLUMEN	DOSIS NOCTURNA AQUADIOX (LITROS)
1M3	0,1
2M3	0,2
5M3	0,5
10M3	0,9

